

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CON-P-02-F-08
Versión: 02

INFORME EVALUACIÓN FICHA TÉCNICA
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Fecha: 27/03/2023

INFORME EVALUACIÓN FICHA TÉCNICA

PROCESO No: SA23-1211

OBJETO CONTRACTUAL:

COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA ESE IMSALUD

EVALUACIÓN

Teniendo en cuenta el cronograma del proceso de la referencia se procede a evaluar las propuestas recepcionadas oportunamente.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICA	OFERTANTES			
			PATÍÑO Y CONTRERAS CIA SAS/OFIGANON	INTEC PROYECTOS	INSUCOMA	TODOLINEAS
1	AIRE 12000 BTU	-VOLTAJE: 220V -FRECUENCIA: 60HZ -TIPO: MINI SPLIT CONVENCIONAL	NO CUMPLE (PRESENTA MODELO INVERTER)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	AIRE 18000 BTU	-VOLTAJE: 220V -FRECUENCIA: 60HZ -TIPO: MINI SPLIT CONVENCIONAL	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE (NO PRESENTA FICHA TÉCNICA)	CUMPLE
3	AIRE 24000 BTU	-VOLTAJE: 220V -FRECUENCIA: 60HZ -TIPO: MINI SPLIT CONVENCIONAL	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE (NO PRESENTA FICHA TÉCNICA)	CUMPLE
4	AIRE 36000 BTU	-VOLTAJE: 220V -FRECUENCIA: 60HZ -TIPO: PISO TECHO CONVENCIONAL	NO CUMPLE (PRESENTA MODELO INVERTER)	CUMPLE	NO CUMPLE (NO PRESENTA FICHA TÉCNICA)	CUMPLE

A continuación, se mencionan las marcas y modelos que fueron tenidas en cuenta en el proceso de evaluación:


PATIÑO Y CONTRERAS CIA SAS/OFICANON				
	12000	18000	24000	36000
MARCA		MABE	MABE	
MODELO		MMT18CDBWCCC8	MMT24CDBWCCC8	

INTEC PROYECTOS				
	12000	18000	24000	36000
MARCA	HISENSE	HISENSE	HISENSE	MIRAGE Ci
MODELO	AS-12CR2SVEDJ05	AS-18CR2SXADJ03	AS-24CR2SBBDJ01	EPF361L
MARCA	MIRAGE LIFE +	MIRAGE LIFE +	MIRAGE LIFE +	McQuay
MODELO	1 TONS	1 1/2 TONS	2 TONS	MSS-104036-CFC216A
MARCA	McQuay	Midea	Midea	
MODELO	No se observa	MSAFC-18CRN1-NC0	MSAFD-24CRN1-NC0W	
MARCA		McQuay	McQuay	
MODELO		No se observa	No se observa	

Nota: En las marcas McQuay Qs, no se logra observar los modelos que corresponden a las capacidades de los aires, sin embargo, las capacidades si se evidencian.

INSUCOMA				
	12000	18000	24000	36000
MARCA	HISENSE	(NO PRESENTA FICHA TÉCNICA)	(NO PRESENTA FICHA TÉCNICA)	(NO PRESENTA FICHA TÉCNICA)
MODELO	AS-12CR2SVEDJ05			

TODOLINEAS				
	12000	18000	24000	36000
MARCA	HISENSE	McQuay	McQuay	AIRMAX
MODELO	AS-12CR2SVEDJ05	MQM-124018-CWF216A / MQM-124018-CCU216A	MQM-124024-CWF216A / MQM-124024-CCU216A	BUMA36COJ1FAST
MARCA		HISENSE	HISENSE	
MODELO		AS-18CR2SXADJ03	AS-24CR2SBBDJ01	

	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código: CON-P-02-F-08 Versión: 02
	INFORME EVALUACIÓN FICHA TÉCNICA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha: 27/03/2023

OBSERVACIONES GENERALES:


Los ofertantes que cumplen con las características técnicas requeridas en el proceso son:

- INTEC PROYECTOS
- TODOLINEAS SAS

Los ofertantes que no cumplen con las características técnicas requeridas en el proceso son:

- PATIÑO Y CONTRERAS CIA SAS/OFICANON
- INSUCOMA


Se expide a los cuatro (04) días del mes de diciembre del año 2023



LUCAS AUGUSTO LIENDO ROMERO
Jefe de oficina Información, Sistemas y
Procesos
ESE IMSALUD



DIASMIN PÉREZ FLOREZ
Subgerente administrativo y financiero (C)
ESE IMSALUD

Proyectó: Edgar David Jaimes C. 
Ingeniero de Mantenimiento Industrial